

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0023139-09

Зареєстровано в Реєстрі за №
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 22 квітня 2009 до 21 квітня 2011
Срок действия с

Продукція Кабелі волоконно-оптичні для використання всередині будівель
Продукция типу R&M I-V(ZH=B)H

8544 492000

код УКТ ЗЕД. ТН ЗЕД

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям

п. 4.2 ДСТУ 4809:2007, п. 4.23 ДБН В.2.2-15:2005, п. 2 ГОСТ 12.2.007-14-75 і ДСТУ 4237-3-24:2004 'Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-24. Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія С (IEC 60332-3-24:2000, MOD)' щодо стійкості до поширення полум'я кабелем, прокладеним у пучках категорії С (довжина обвугленої частини зразка становить 0,71 м - клас 'стійкий' за ДСТУ 4809:2007); п. 4.3 ДСТУ 4809:2007 щодо токсичності продуктів згоряння неметалевих елементів кабелю ($H_{CL50} = 91,5 \text{ г/м}^3$ - клас Тк2 згідно з ДСТУ 4809:2007); п. 4.4 ДСТУ 4809:2007 щодо димоутворювальної здатності кабелю під час тління його неметалевих елементів ($D_m = 342 \text{ м}^3/\text{кг}$ - клас ДТк1 згідно з ДСТУ 4809:2007); п. 4.5 ДСТУ 4809:2007 щодо димоутворювальної здатності кабелю під час полуменевого горіння ($I_t = 82 \%$ клас - ДПк2 згідно з ДСТУ 4809:2007); п. 4.6 ДСТУ 4809:2007 щодо корозійної активності продуктів згоряння неметалевих елементів кабелю ($pH=5,3 > pH=4,3$; $c=0,45 < c_{доп}=10$; $m_p=0 < m_{пор}=150 \text{ мг/г}$ - клас Кк2 згідно з ДСТУ 4809:2007)

Виробник продукції
Изготовитель продукции

Фірма 'Draka Comteq Norway AS' (Норвегія),
адреса: Folmoveien, 2150 Arnes, Norway

Сертифікат видано
Сертификат выдан

ДП 'Сінергія',
адреса: 01014, м. Київ, б-р Дружби Народів, 38, код ЄДРПОУ 24769932.
Доручення фірми "Draka Comteq Norway AS" 20.11.2008

Додаткова інформація
Дополнительная информация

Кабелі волоконно-оптичні для використання всередині будівель типу R&M I-V(ZH=B)H, що виробляються серійно з 22.04.2009 до 21.04.2011. Здійснюється технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації МНС України,
04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 26.01.08)
т. (044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі
На основании

Протоколи сертифікаційних випробувань від 09.02.2009 №№ 12, 13, 14 ВЛ ТОВ 'Промінвест Пластик' (атестат акредитації НААУ № 2Т651 від 23.06.2006), від 24.03.2009 № 678/16, від 26.03.2009 № 682-є/16 ДП 'УкрНДІМТ' МОЗ України (атестат акредитації № UA 6.001.Н.184), від 03.04.2009 № 24с/09 ВЛ ВАТ 'УкрНДІКП' (атестат акредитації № 2Т007 від 17.03.2008). Акт обстеження виробництва від 31.03.2009 № 847 Державного центру сертифікації МНС України

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации




підпис

В.І. Приймаченко

ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76